

 <p>COSTER EFFICIENZA ENERGETICA PER EDIFICI</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</p> <p>CE</p> <p>DECLARATION OF CONFORMITY</p>	 <p>ISO 9001:2008 Certificato SQS n° 36383 IQNET n° CH-36383</p> <p>Pag. 1/3</p>
--	---	---

COSTER GROUP. s.r.l.
con sede in Peschiera Borromeo (MI) via Giuseppe di Vittorio 24,
based in Peschiera Borromeo (MI)- via Giuseppe di Vittorio, 24
Tel: +39.02.2722121
E-Mail: info@costergroup.eu
<http://www.costergroup.eu>

Alleghiamo dichiarazione di conformità relativa a:

- Terminale ambiente 5DO 1AO mod. **LCF02 QTouch x_RS485_Modbus** corrispondente alla sigla Coster

LCF 571 - 572

Here attached please find the declaration of conformity for the following product:

- 5DO 1AO room terminal **LCF02 QTouch x_RS485_Modbus** corresponding to Coster code

LCF 571 - 572

COSTER GROUP s.r.l.



EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Wir, Thermokon Sensortechnik GmbH
We, *Thermokon Sensortechnik GmbH*

erklären, dass die Produkte
declare, that the products

LCF02 QTouch x_RS485_Modbus

mit den Anforderungen der folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen
fulfil the requirements of the following standards or other normative documents

Richtlinie / Directive

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit / *2014/30/EU Electromagnetic compatibility*

Standards / Standards

EN 60730-1 (2011), EN 61000-6-1 (2007), EN 61000-6-3 (2011)

Richtlinie / Directive

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / *2014/35/EU Low Voltage Directive*

Standards / Standards

EN 60730-1 (2011)

Richtlinie / Directive

2011/65/EU RoHS + Updates (RoHS) / *2011/65/EU RoHS + Updates (RoHS)*

Standards / Standards

EN IEC 63000 (2018)

Mittenaar, 26.01.2026

Jörg Teichmann
Geschäftsführer / Managing Director