

COSTER GROUP s.r.l.

con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) via Giuseppe di Vittorio, 24

based in *Peschiera Borromeo (MI) at* via Giuseppe di Vittorio, 24

Tel: +39.02.2722121, Fax: +39.02.2593645

E-Mail: info@costergroup.eu

<http://www.costergroup.eu>

DICHIARA che gli apparecchi e gli accessori delle linee:

DECLARES *that the following products and accessories :*

SONDE, COMANDI A DISTANZA, ACCESSORI PER USI VARI SENSORS, REMOTE CONTROLS, MISCELLANEOUS ACCESSORIES

**SAR 010, SER 001, URX 918, URX 918/S1, UTR 908, SAB ...,
SCB ..., SAI/SCI ..., SAA ..., SAE ..., SGE 001, SGG 001,
SIH ..., SIR 010, STH 001, SAF ..., SHF 001, SCH 010, STT 010,
STA ..., STV 010, STF 001, SPT...(MID), GIS ..., SUR 704, SUT 714,
SAU 914, SAU 724, SPW 2..*, SDW 2..*, SDA ...*, LGP ..., LGU
..., SAL 500, UAL 358, CDB ..., ACD 655**

sono conformi alle seguenti norme e direttive europee:

conform to the following legal requirements and European Directives:

DIRETTIVA DIRECTIVE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2006/95/EC	Direttiva bassa tensione / <i>Low voltage Directive</i>
2004/108/EC	Compatibilità Elettromagnetica / <i>Electromagnetic Compatibility</i>
	Vedi dichiarazioni prodotti commercializzati / You see declarations produced commercialized

Si dichiara inoltre che i sensori di temperatura hanno una precisione di $\pm 1\%$ rispetto al valore di temperatura misurato.

COSTER GROUP effettua la calibrazione del sensore utilizzando campioni di misura primari (SIT) in applicazione delle procedure interne del Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

It also declares that the temperature sensors have an accuracy of $\pm 1\%$ compared to the measured temperature value.

COSTER GROUP calibrate the sensor using measurement standards primary (SIT) in accordance with the internal procedures of the Quality Management System certified UNI EN ISO 9001: 2008