

SCENARIO 6 CONTROLLO ACCESSO + CONTROLLO CLIMA BAGNO (RADIATORE) + CONTROLLO CLIMA CAMERA (FAN COIL 2 TUBI) + 4 LUCI "BTICINO AXOLUTE"

CH026AX

GENERALITA'

Servizi di camera presenti

- Ingressi della centralina
 - Contatto finestra
 - Contatto porta
 - Richiesta SOS
 - Pulsante luci di cortesia
 - Sonda temperatura bagno
 - Pulsante circuito luce 1
 - Pulsante circuito luce 2
 - Pulsante circuito luce 3
 - Pulsante circuito luce 4

- Uscite della centralina
 - Apertura porta
 - Luce di cortesia
 - Valvola radiatore bagno
 - Abilitazione FM
 - Comando circuito luce 1
 - Comando circuito luce 2
 - Comando circuito luce 3
 - Comando circuito luce 4
 - Valvola fan coil : Velocità 1 fan coil; Velocità 2 fan coil

CARATTERISTICHE

- Funzioni di camera del sistema
 - Gestione luci di cortesia
 - Controllo 4 circuiti luce
 - Gestione clima camera
 - Gestione clima bagno
 - Controllo accesso
 - Richiesta SOS
 - Segnalazione finestra aperta
 - Segnalazione porta aperta

- Funzioni principali del software
 - Visualizzazione degli allarmi
 - Memorizzazione di ogni allarme
 - Registrazione di ogni evento
 - Visualizzazione della presenza

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
CH026AX	Scenario 6 Controllo accesso + Controllo clima bagno (radiatore) + Controllo clima camera (fan coil 2 tubi) + 4 luci "BTICINO AXOLUTE" .	-