

**SCENARIO 10 CONTROLLO ACCESSO ZONA COMUNE + CONTROLLO CLIMA ZONA COMUNE (FAN COIL 4 TUBI) + 6 LUCI CON "BTICINO AXOLUTE"**

**CH02AAX**

**GENERALITA'**

**Servizi di camera presenti**

- Ingressi della centralina
  - Contatto finestra
  - Contatto porta
  - Richiesta SOS
  - Sonda temperatura bagno
  - Pulsante circuito luce 1
  - Pulsante circuito luce 2
  - Pulsante circuito luce 3
  - Pulsante circuito luce 4
  
- Uscite della centralina
  - Apertura porta
  - Valvola radiatore bagno
  - Valvola fan coil freddo
  - Valvola fan coil caldo
  - Velocità 1 fan coil
  - Velocità 2 fan coil
  - Velocità 3 fan coil
  - Comando circuito luce 1
  - Comando circuito luce 2
  - Comando circuito luce 3
  - Comando circuito luce 4
  - Comando circuito luce 5
  - Comando circuito luce 6

**CARATTERISTICHE**

- Funzioni di camera del sistema
  - Gestione clima zona comune
  - Controllo 6 circuiti luce
  - Controllo accesso
  - Richiesta SOS
  - Segnalazione finestra aperta
  - Segnalazione porta aperta
- Funzioni principali del software
  - Visualizzazione degli allarmi
  - Memorizzazione di ogni allarme
  - Registrazione di ogni evento

| Sigla          | Descrizione   | Scheda tecnica |
|----------------|---|----------------|
| <b>CH02AAX</b> | Scenario 10 Controllo accesso zona comune + Controllo clima zona comune (fan coil 4 tubi) + 6 luci con "BTICINO AXOLUTE". | -              |