

REGULADOR DE TEMPERATURA CON PROGRAMACI3N HORARIA PREPARADO PARA LA TELEGESTI3N

XTR 628

TELEGESTI3N C-Bus: Realizable con accesorio ACB 460.

GENERALIDADES

Apto para la regulaci3n de temperatura:

- Agua caliente sanitaria y acumulaci3n dep3sito calentador de agua.
- Agua piscina con o sin l3mites en la ida.
- Ida instalaciones con suelo radiante y fan-coils
- Bancadas de cultivos con l3mites en la ida.
- Ambiente con o sin l3mites en la ida para instalaciones de calefacci3n con radiadores, con suelo radiante, con generadores aire caliente.

Comunicaci3n datos con otros reguladores por medio de conexi3n serial C-Ring.

Sondas esenciales: 1, 2 o 3 sondas temperatura.

Accesorios opcionales: 1 sonda temperatura ida, 1 variador.

CARACTER3STICAS T3CNICAS

- Alimentaci3n: 230 V~; Potencia absorbida: 5 VA; Contenedor modular DIN 105 x 115; Protecci3n: IP 40.
- Programaci3n digital por medio de 4 teclas operativas y display alfanu.
- 1 Regulaci3n de temperatura principal con:
 - Control temperatura con 1 sonda principal o bien con 1 sonda principal y 1 sonda de ida (l3mites m3nimo y m3ximo).
 - Mando modulante v3lvula de 3 puntos o bien mando On-Off de 1 o de 2 niveles PI o diferencial.
- 2 Regulaciones de temperatura On-Off o mandos horarios con:
 - Control temperatura con 1 sonda.
 - Mando On-Off PI o diferencial.
- Programaci3n horaria aut3noma para las 3 regulaciones con 7 programas diarios, 2 semanales y 25 per3odos anuales en fechas.
- Funciones utilizables aut3nomamente por las 3 regulaciones:
 - Prioridad y control anticondensaci3n caldera.
 - Antibacteriano.
- Conmutaci3n autom3tica hora solar – hora legal.
- 1 entrada para modificaci3n programas regulaci3n principal.
- 2 entradas para modificaci3n programas regulaciones On-Off o entradas de alarmas On-Off.
- 1 entrada alarma On-Off.
- Alarmas funcionamiento instalaci3n y alarmas cortocircuito e interrupci3n sondas.

Sigla	Descripci3n	Ficha t3cnica
XTR 628	Regulador de temperatura con programaci3n horaria preparado para la telegesti3n.	–

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripci3n	Campo de empleo	Sensor	Ficha t3cnica
ACB 460	Plug-in para comunicaci3n via C-Bus	–	–	T 433
SIH 010	Sonda temperatura de inmersi3n	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIR 010	Sonda temperatura agua de inmersi3n (R3pida).	Sonda r3pida de inmersi3n directa	NTC 10 kΩ	N 140
SAB 010	Sonda temperatura ambiente	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
STA 010	Sonda de temperatura para canal	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 150
CDB 100	Variador de calibrado con sonda incorporada	–5 ... +5 °C	NTC 10 kΩ	N 710

